

Vykurovacie telesá

Technické údaje

Montáž vykurovacieho telesa s pružinovou konzolou


Všeobecné pokyny na montáž

Skrutky a hmoždinky musia byť zvolené podľa vlastností steny resp. podlahy.

Pri konštrukčnej dĺžke nad 1,60 m odporúčame použiť najmenej tri pružinové konzoly resp. stojanové konzoly, od konštrukčnej dĺžky 2,20 m potom štyri.

V prípade nezvyčajného fyzického zaťaženia (zvyšené pôsobenie páky, nezvyčajné zaťaženie) môže byť nutné použiť tri pružinové alebo stojanové konzoly takisto na kratších vykurovacích telesách. V takomto prípade nás kontaktujte.

Montáž na stenu pomocou pružinovej konzoly



Montáž na stenu pomocou vŕtanej konzoly (v spojení s pružinovou konzolou)

